



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI 057708-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 27.07.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 27.07.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ATILIM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İKİTELLİ OSB MAH. METAL İŞ 20. BLOK SK. NO:7 BAŞAKŞEHİR
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ATILIM ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN VE DIS TIC LTD STI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ İKİTELLİ O.S.B.METAL İS SAN SİTESİ 20.BLOK NO:7 BASAKSEHIR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI A
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 10487 EN 60998-2-1 / Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri
RELATED TURKISH STANDARD yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.1: Vidalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler / 13.10.2005



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ATL_1 model / serisi
Çok yollu bağlantı ucu, Beyan bağlantı kapasitesi 0,75 mm² 'den 1,5 mm² 'ye Kadar (1,5 mm² Dahil);
Beyan Yalıtım Gerilimi 400V; Elektrik Çarpmasına Karşı Korumalı, Tespit Tertibatlı, T işareti bulunmayan; vidalı sıkıştırmalı bağlantı ucu olan, Bağlama Düzeni

ATL_122 model / serisi
Çok yollu bağlantı ucu, Beyan bağlantı kapasitesi 1 mm² 'den 2,5 mm² 'ye Kadar (2,5 mm² Dahil);
Beyan Yalıtım Gerilimi 400V; Elektrik Çarpmasına Karşı Korumalı, Tespit Tertibatlı, T işareti bulunmayan; vidalı sıkıştırmalı bağlantı ucu olan, Bağlama Düzeni

ATL_6 model / serisi
Çok yollu bağlantı ucu, Beyan bağlantı kapasitesi 2,5 mm² 'den 6 mm² 'ye Kadar (6 mm² Dahil);
Beyan Yalıtım Gerilimi 250V; Elektrik Çarpmasına Karşı Korumalı, Tespit Tertibatlı, T işareti bulunmayan; vidalı



27.07/2017
AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tanıtı edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273 * Faks: 2627231606
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta: imb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

